

PRESSE – INFORMATION

DATUM 11. Juni 2008

VATTENFALL EUROPE
NUCLEAR ENERGY GMBH

Überseering 12
22297 Hamburg

Meldepflichtiges Ereignis im Kernkraftwerk Brunsbüttel

Im derzeit stillstehenden Kernkraftwerk Brunsbüttel ist bei der Überprüfung einer Löschanlage im Maschinenhaus ein defektes Ventil festgestellt worden. Das Ventil ließ sich bei der Kontrolle nicht öffnen. Die dafür verantwortliche Dichtung des Ventils wurde ausgetauscht, die beiden vergleichbaren Ventile wurden untersucht und funktionierten einwandfrei.

Der Sachverhalt liegt unterhalb der sieben Stufen der internationalen Skala zur Bewertung von Vorkommnissen in Kernkraftwerken („INES null“) und wurde der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde in Kiel am Mittwoch nach der Meldekategorie „N“ (Normalmeldung) mitgeteilt.

Ihr Ansprechpartner für weitere Informationen ist:
Ivo Banek, Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH,
Telefon (0 40) 63 96 - 24 30, Fax (0 40) 63 96 - 37 60,
ivo.banek@vattenfall.de
www.vattenfall.de/kernkraft